



171000100485

# 质量检测报告书

(水) 检字第20190088号

共 4 页 第 1 页

样品名称 溧阳中心水厂出厂水

委托单位 常州通用自来水有限公司

常州市疾病预防控制中心

二〇一九年四月十二日



## 质量检测报告书说明

- 一、对本检测报告若有异议，可在收到报告之日起十五天内向本中心提出复核申请。
- 二、委托检测，本报告仅对送检样品负责。
- 三、本检测报告涂改、增删无效，未加本单位印章无效。
- 四、凡部分复制、摘用或篡改本报告内容，引起法律纠纷者，责任自负。
- 五、本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优。
- 六、检测项目前带“△”为非计量认证项目。

联系地址：常州市新北区泰山路203号

邮政编码：213022

联系电话：0519-86682319



# 检测报告

(水) 检字第20190088号 共 4 页 第 3 页

样品名称	溧阳中心水厂出厂水	检测类别	委托
商标、编号或批号	见下	采样地点	——
生产单位	——	样品状态及包装	见下
委托单位	常州通用自来水有限公司	样品数量	见下
单位地址	常州市太湖西路159号	收样日期	2019-03-18
检测日期	2019-03-18		

## 检测依据

GB/T5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》

检测项目	标准值	结果
水20190088001 溧阳中心水厂出厂水 (20190318) 25L/桶×2 贾第鞭毛虫 隐孢子虫 以下空白	<1个/10L <1个/10L	<1个/10L <1个/10L

编制:

任怡

审核:

黎俊宇

签发:

黎俊宇



检测环境条件 相对湿度43%，温度37℃		
检测用主要仪器		
编 号	名 称	型 号
1-033	恒温室	恒温室
检测说明 无特殊说明		