

关于施工图设计审查意见的函

常州市钟楼区北港钰怡游乐园（个体工商户）：

你单位报送的常州市钟楼区北港钰怡游乐园装修改造项目（原江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟改造项目三层4轴~7轴交F轴~G轴）-装修工程（建筑、电气专业）（编号：2026S255）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

常州市建设工程施工图设计审查中心

2026年5月9日



（附：施工图设计审查意见书）

常州市房屋建筑和市政基础设施
工程施工图设计审查意见书

编号：2026S255


常州市住房和城乡建设局监制

施工图设计审查意见书


编号: 2026S255

项目名称	常州市钟楼区北港钰怡游乐园装修改造项目(原江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟改造项目三层 4 轴~7 轴交 F 轴~G 轴)-装修工程(建筑、电气专业)		
项目地址	常州市钟楼区北港街道茶花路 178 号三层	建设单位	常州市钟楼区北港钰怡游乐园(个体工商户)
设计单位	司晨设计集团有限公司	勘察单位	
项目概况	建筑类型	工程等级	
	建筑面积	建筑层数	
	建筑高度	防火等级	
	场地类别	人防等级	
	设防烈度	抗震等级	
	基础形式	结构体系	
	基础埋深	绿色建筑等级	
技术性审查意见			
各专业审查意见附后			


建筑专业审查意见

项目名称	常州市钟楼区北港钰怡游乐园装修改造项目(原江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟改造项目三层 4 轴~7 轴交 F 轴~G 轴)-装修工程 (建筑、电气专业)					
审查人	张晔		审查号	10051-1003	联系电话	85588653
<p>基本满足规范要求。</p>						
设计人	高洁		专业负责人	任丽		
违反工程建设标准强制性条文数				违反工程建设强制性标准数		
建筑设计 0 条		建筑防火 0 条		0 条		

结 构 专 业 审 查 意 见

项目名称	常州市钟楼区北港钰怡游乐园装修改造项目(原江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟改造项目三层 4 轴~7 轴交 F 轴~G 轴)-装修工程（建筑、电气专业）				
审查人	徐荣华		审查号	10051-S1017	联系电话 88169831
<p>基本满足规范要求。</p>					
设计人	高洁		专业负责人	任丽	
违反工程建设标准强制性条文数				违反工程建设强制性标准数	
地基基础 0 条	房屋抗震设计 0 条	结构设计 0 条	结构鉴定和加固 0 条	0 条	

电气专业审查意见

项目名称	常州市钟楼区北港钰怡游乐园装修改造项目(原江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟改造项目三层 4 轴~7 轴交 F 轴~G 轴)-装修工程 (建筑、电气专业)				
审查人	杨重义		审查号	10051-E1010	联系电话 85588651
<p>一、违反强制性条文：无</p> <p>二、违反强制性标准：无</p> <p>三、其它意见：</p> <p style="margin-left: 20px;">1、增补电源插座规格标注。</p>					
设计人	成李峰	专业负责人	邹玉波		
违反工程建设标准强制性条文数			违反工程建设强制性标准数		
建筑防火 0 条	功能性等方面 0 条		0 条		

综合审查意见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。

审查室负责人：



日期：2026年5月9日



注：此报告一式二份，建设单位、技术审查机构各一份